

POŽARNI RED

OBJEKT:

**»Univerza v Mariboru«
Fakulteta za varnostne vede
Kotnikova ulica 8
1000 LJUBLJANA**

UPORABNIK OBJEKTA (zavezanec)

Fakulteta za varnostne vede

Pooblaščen oseba uporabnika objekta:


dr. Gorazd Meško, dekan



Ljubljana, junij 2014

KAZALO

1.	SPLOŠNO	3
2.	ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM	3
3.	UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM	6
4.	NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA	9
5.	RAVNANJE PO POŽARU	11
6.	USPOSABLJANJE ZA VARSTVO PRED POŽAROM	11
7.	PREDVIDENO ŠTEVILO UPORABNIKOV PROSTORA	12
8.	SEZNANITEV S POŽARNIM REDOM	13
9.	POGOSTOST IN NAČIN IZVAJANJA KONTROLNIH PREGLEDOV	13

PRILOGE

1	IZVLEČEK POŽARNEGA REDA	14
2	NAVODILA ZA POSAMEZNIKE	15
3	EVID. LIST PREGLEDOV IN VZDRŽEVANJA GASILNIKOV	16
4	EVIDENČNI LIST USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH ZA VARSTVO PRED POŽAROM	17
5	EVIDENČNI LIST O SEZNANITVI S POŽARNIM REDOM	18
6	EVIDENČNI LIST O POŽARIH IN EKSPLOZIJAH	19
7	KONTROLNI LIST OPREME, NAPRAV IN DRUGIH SREDSTEV ZA VARSTVO PRED POŽAROM	20

Uporabnik objekta »**Fakulteta za varnostne vede**« na naslovu Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana, določa na podlagi 2. člena Pravilnika o požarnem redu (Ur. list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11) naslednji

POŽARNI RED

1. SPLOŠNO

Ta požarni red je izdelan na podlagi 9. točke 2. člena Pravilnika o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11).

S tem požarnim redom se določa organizacija varstva pred požarom, splošni ukrepi za varstvo pred požarom, navodilo za ravnanje v primeru požara ter vrsta in način usposabljanja zaposlenih in odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, v objektu na naslovu Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana, v katerem zavezanec opravlja svojo dejavnost.

Objekt je večetažni K+P+2, razgibane pravokotne oblike. K – v štirih kletah je 1372 m² skupne površine. P – 1 - v pritličju in prvi etaži je v vsaki 2418 m² površine, 2 - v drugi etaži pa 750 m². V kletah so skladiščni prostori, razne delavnice, toplotna postaja, predavalnice in strelišče. V pritličju, prvem in drugem nadstropju se nahajajo predavalnice, pisarne in pomožni prostori.

2. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM

2.1. OBLIKA ORGANIZIRANOSTI

Za varstvo pred požarom v objektu je odgovoren dekan. Za izvajanje varstva pred požarom, pa so zadolženi tudi:

- vsi stalno, začasno ali občasno zaposleni
- obiskovalci – študentje, ki so dolžni upoštevati ta navodila in navodila zaposlenih
- izvajalci vzdrževalnih del

2.2. PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI

2.2.1. Dekan

Za zagotavljanje varstva pred požarom je odgovoren dekan, ki:

- skrbi za zakonitost pri opravljanju nalog v zvezi z izvajanjem in zagotavljanjem varstva pred požarom
- nadzira zaposlene, da vsak v okviru svojih rednih nalog skrbijo za izvajanje varstva pred požarom
- odloča o razvojnih in finančnih programih varstva pred požarom
- skrbi za realizacijo inšpekcijskih in drugih ukrepov, ki se nanašajo na varstvo pred požarom
- opravlja druge dolžnosti v zvezi z varstvom pred požarom

2.2.2. Tajnica fakultete

- skrbi za urejenost varstva pred požarom in nadzira izvajanje požarnega reda
- definira naloge in odgovornosti podrejenih in obiskovalcev za preprečitev nastanka požara
- definira izvajanje posebnih nalog na področju varstva pred požarom
- sodeluje pri reševanju kadrovske problematike na področju varstva pred požarom
- skrbi, da se odpravijo ugotovljene pomanjkljivosti in nepravilnosti na področju varstva pred požarom
- izdaja ukrepe za varstvo pred požarom
- prepove uporabo objekta dokler ni zagotovljena varnost pred požarom

2.2.3. Zaposleni

Zaposleni v objektu so dolžni upoštevati vsa navodila in prepovedi tega požarnega reda.

2.2.3.1. Splošna navodila

- gorljive odpadke in smeti je potrebno vsakodnevno odstranjevati iz prostora na za to določena mesta izven objekta
- prepovedano je kajenje
- potrebno je skrbeti, da so ročni gasilniki in električne omarice vedno dostopni, kakor tudi, da so vsi prehodi vedno prosti
- po končanem delu je potrebno izključiti vse električne porabnike, katerih delo ni potrebno
- potrebno je izvajati ukrepe varstva pred požarom, ki so določeni s predpisi, požarnim redom in navodili
- pogasiti začetni požar in pristopiti k reševanju ljudi in premoženja, če to lahko storijo brez nevarnosti zase ali za druge
- obvestiti dekana o vsaki nepravilnosti, ki bi lahko povzročila nastanek požara ali eksplozije

2.2.3.2. Prepovedi

V objektu je prepovedano:

- uporabljati dodatna ogrevala, ki imajo odprto sevalno površino
- uporabljati odprt ogenj (dovoljeno samo strokovno usposobljeni osebi v vzdrževalne namene)
- uporabljati kuhalnike, ki niso del opreme kuhinje
- izvajati nestrokovne posege v električno napeljavo
- odlagati predmete na hodnike, prehode, bližino vrat in dostope
- nestrokovno shranjevati lahko vnetljive, eksplozivne in snovi, ki povzročajo samovžig

2.2.4. Vzdrževalec – hišnik

- izvajanje rednega vzdrževanja oznak in naprav za evakuacijo

- organizacija rednega vzdrževanja in kontrola stanja električnih naprav, napeljav in grelnih teles
- v primeru požara vodi potek evakuacije in reševanja opreme in naprav

2.2.5 Oseba, ki opravlja čiščenje prostorov

- pri izvajanju svoje dejavnosti sme uporabljati samo sredstva, snovi in naprave, ki ne povzročajo nevarnosti za nastanek požara
- po končanem delu mora pregledati vse prostore v objektu z namenom, da so odstranjeni vsi potencialni vzroki za nastanek požara in poskrbeti, da so izključeni vsi električni potrošniki, ki bi lahko povzročili požar
- o ugotovljenih pomanjkljivostih poroča predpostavljeni osebi

2.2.6 Naloge odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije

Ob nastanku požara ima odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije naslednje obveznosti:

- ob nastanku začetnega požara mora nevarnost odstraniti oziroma požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase ali druge
- za gašenje mora uporabljati gasilnike in vsa priročna sredstva, ki preprečujejo širjenje požara
- takoj mora pričeti izvajati evakuacijo oseb, ki se nahajajo v objektu
- preveriti mora ali so vse osebe zapustile prostor
- preprečiti mora dostop nepooblaščenih oseb, ki bi želele vstopiti v objekt
- če začetnega požara ne more pogasiti sam, mora takoj obvestiti gasilce na telefon 112

2.2.7 Naloge in odgovornosti študentov in drugih obiskovalcev

- ravnati morajo tako, da ne povzročijo možnosti za nastanek požara
- v primeru požara so se dolžni ravnati po predpisih in navodilih odgovornih oseb

2.2.8 Naloge odgovorne osebe za izvajanje požarne straže

Odgovorna oseba za izvajanje požarne straže ima naslednje obveznosti:

- v primeru, ko se na ali v objektu izvaja dejavnost, ki lahko povzroči požar ali ko se izvaja prireditve, na kateri je nevarnost da izbruhne požar/eksplozija, mora oseba zasesti določeno mesto in izvajati požarno stražo ves čas aktivnosti ter po končanju aktivnosti poskrbeti za pregled prostorov ali objekta in ugotoviti, da pri izvedbi del ali prireditvi ni prišlo do začetnega požara ali drugega nevarnega stanja, pri katerem bi lahko prišlo do požara
- ob nastanku začetnega požara mora nevarnost odstraniti oziroma požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase ali druge,
- za gašenje mora uporabljati gasilnike in vsa priročna sredstva, ki preprečijo širjenje požara
- preprečiti mora dostop nepooblaščenih oseb
- če požara ne more pogasiti, mora takoj obvestiti gasilce

3. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM

3.1. Ukrepi

Med preventivne ukrepe varstva pred požarom spadajo:

1. Gradbeni
2. Tehnični
3. Organizacijski

S temi preventivnimi ukrepi želimo v objektu zagotoviti optimalno požarno varnost. Posebno pozornost je potrebno posvetiti da je:

- pri vsaki rekonstrukciji ali spremembi namembnosti prostora, ni dovoljeno, da se s kakršnimi koli posegi onemogoči evakuacija ljudi ali onesposobi možnost gašenja
- v vseh delovnih in pomožnih prostorih mora biti vedno zagotovljena red in čistoča
- zunanji izvajalci morajo biti pred pričetkom opravljanja požarno nevarnih del seznanjeni s požarnimi nevarnostmi ter s pravnimi ukrepi v primeru nastanka požara – prejem navodil za posameznike
- v primeru vzdrževalnih del ali kakršnih koli drugih del oziroma uporabi odprtega ognja, pri katerem obstaja nevarnost povzročitve požara, mora izvajalec, s strani odgovorne osebe pridobiti pisno dovoljenje za delo in zagotoviti požarno stražo
- električne instalacije in naprave v prostoru morajo biti vzdrževane v skladu s tehničnimi predpisi
- pregledi in meritve električne instalacije in naprav se morajo opravljati v rokih, ki jih določajo veljavni predpisi
- ročni gasilniki morajo biti vedno na lahko dostopnih in dobro vidnih mestih ter označeni z varnostnim znakom – »Gasilnik«
- zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje in celovita kontrola gasilnikov
- na vidnem mestu v prostoru mora biti nameščen izvleček požarnega reda
- prepovedano je odlaganje materiala na evakuacijskih poteh
- prepovedana je nenamenska uporaba sredstev za gašenje

3.2 Nevarne snovi

Vnos nevarnih snovi v objekt je prepovedan.

3.3 Mesta in prostori s povečano nevarnostjo v objektu

3.3.1 Toplotna podpostaja:

- vhodna vrata morajo biti opremljena z opozorilnim napisom, ki opozarja na nevarnost. Vrata se morajo odpirati navzven
- vnetljive snovi se ne smejo shranjevati skupaj z ostalim materialom, ki ne sodi v te prostore
- varjenje (vzdrževalna dela) se smejo opravljati pod nadzorom pooblaščenih oseb fakultete - hišnik

- toplovodne cevi na katerih se lahko vnamejo gorljive snovi morajo biti zavarovane pred neposrednim stikom

3.3.2 Električne naprave, elektroinstalacija, električni priključki in ozemljitve:

- električne naprave, elektroinstalacija, električni priključki in ozemljitve morajo biti izvedeni v skladu s tehničnimi predpisi tako, da ne predstavljajo nevarnosti za požar
- pregledi in meritve električnih naprav, elektroinstalacij, električnih priključkov in ozemljitev se morajo opravljati v rokih, ki jih določajo veljavni predpisi
- svetila pri katerih so možne mehanske poškodbe morajo biti ustrezno zaščitena – zaščitna mreža
- električne razdelilne omarice morajo biti zaklenjene, ustrezno označene in vedno dostopne
- menjava varovalk je dovoljena le strokovno usposobljenim osebam

3.4 Oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom

3.4.1 Gasilniki

V objektu se nahajajo gasilniki na prah in CO₂:

- objekti in prostori morajo biti opremljeni z gasilniki, nameščenimi na primernem in dobro vidnem mestu in ustrezno označeni
- gasilniki morajo biti nameščen tako, da je glava ročnega gasilnika z mehanizmom za aktiviranje v višini 80 do 120 cm od tal
- dostopi do gasilnikov morajo biti široki najmanj 0.70 m in vedno prosti
- gasilniki morajo biti vzdrževani v skladu z navodili proizvajalca in redno kontrolirani in vedno v brezhibnem stanju
- evidenco o številu, vrsti in stanju gasilnikov ter njihovem vzdrževanju vodi vzdrževalec - hišnik, ki tudi skrbi za redno kontrolo

3.4.2 Hidranti

- hidrantno omrežje mora biti redno vzdrževano in vedno v brezhibnem stanju
- hidranti morajo biti predpisano označeni in opremljeni
- dostopi do hidrantov morajo biti široki najmanj 0.70 m in vedno prosti
- na hidrantnem omrežju mora biti opravljen redni tehnični nadzor najmanj enkrat letno
- evidenco o številu, vrsti in stanju hidrantov in dokumentacijo o rednem tehničnem nadzoru hrani pooblaščen oseba za varstvo pred požarom

3.4.3 Sistemi aktivne požarne zaščite:

Varnostna razsvetljava:

- varnostna razsvetljava se mora redno vzdrževati in servisirati v rokih, ki so določeni z navodili proizvajalca

- evidenco o pregledih in preizkusih varnostne razsvetljave hrani pooblaščen osebja za varstvo pred požarom

3.5 Kontrola nad izvajanjem ukrepov varstva pred požarom

V skladu z obveznostmi mora/jo:

Pooblaščen osebja za izvajanje ukrepov varstva pred požarom:

- opravlja občasne kontrole nad izvajanjem ukrepov varstva pred požarom
- izpolnjuje kontrolne liste opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom
- vodi evidenčni list o požarih in eksplozijah
- vodi evidenco o usposabljanju zaposlenih
- vodi evidenco o rednih pregledih in vzdrževanju gasilnikov

Zaposleni:

- morajo pred pričetkom dela, med delom in po zaključku dela, opraviti kontrolo svojega delovnega mesta in okolice – nevarnost nastanka požara
- pred zapustitvijo prostora mora zaposleni preveriti če so:
 - odstranjeni vsi možni viri vžiga
 - odklopljeni vsi električni porabniki katerih delo ni potrebno
 - zapreti okna in vrata vseh prostorov

4. NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA

4.1. Odkrivanje in javljanje požara

Ukrepi v primeru požara si sledijo v zaporedju:

1. Alarmiranje
2. Reševanje – evakuacija ogroženih oseb
3. Gašenje

Oseba, ki prva opazi požar, mora požar pogasiti. če pri tem ne ogroža sebe ali drugih oziroma v nasprotnem primeru alarmirati vse prisotne osebe, ki se nahajajo v prostoru/objektu in poklicati gasilce na telefonsko številko: 112

Oseba, ki javlja požar mora posredovati podatke o tem:

- kje gori
- kaj gori
- obseg požara
- prisotnost nevarnih snovi
- ali so na kraju požara ponesrečenci in ogroženi ljudje
- ime in priimek osebe, ki sporoča podatke

4.2. Evakuacija, opozorila in drugi varnostni ukrepi

Če požara ni možno omejiti v začetni fazi, je potrebno poskrbeti za takojšnjo varno evakuacijo vseh oseb.

Oseba zadolžena za začetno gašenje požara in izvajanje evakuacije: Bec Gregor in Aljoša Španger.

Do prihoda gasilcev je potrebno:

- reševati ogrožene osebe
- pristopiti k gašenju požara z vsemi razpoložljivimi gasilnimi sredstvi
- zapreti vsa vrata in okna – pazite na gibanje dima
- omogočiti prost pristop gasilcev
- nepoklicanim osebam prepovedati zadrževanje na območju požara

Evakuacija iz kletnih prostorov poteka po stopnicah v pritličje in od tam skozi izhode direktno na prosto. Iz pritličja je:

- 1 izhod v atrij med objektoma
- 1 izhod direktno na Kotnikovo ulico
- 1 izhod v park poleg jedilnice
- 1 izhod direktno na Slomškovo ulico

Iz II. nadstropja poteka evakuacija po stopnicah v I. nadstropje.

Iz I. nadstropja je možna evakuacija po treh stopniščih v pritličje in od tam na prosto.

4.3. Gašenje začetnega požara

Oseba, ki je zadolžena za začetno gašenje požara in izvajanje evakuacije mora poskrbeti, da se požar pogasi ter obenem poskrbi za varno evakuacijo zaposlenih in ostalih v objektu, na varna mesta pred objektom. Tudi vsi zaposleni v prostoru morajo v primeru požara omejiti in/ali pogasiti začetni požar, če to lahko storijo brez nevarnosti za sebe in za druge osebe. Za gašenje začetnih požarov uporabijo ročne gasilnike polnjene s prahom »S.« Izklopiti je potrebno glavno elektro stikalo.

Oseba, ki je zadolžena za začetno gašenje požara: Bec Gregor in Aljoša Španger.

4.4. Intervencija gasilcev

Dovozi in ostale površine za gasilce morajo biti vedno proste.

Po prihodu gasilcev so vsi prisotni dolžni upoštevati navodila gasilcev.

Osebi, ki vodi intervencijo je potrebno posredovati podatke o:

1. mestu in obsegu požara
2. konstrukciji in prostorski razdelitvi objekta ali prostora
3. prisotnosti nevarnih snovi
4. pogošenih in ogroženih osebah
5. dostopih do mesta požara
6. razpoložljivih gasilskih sredstvih

5. RAVNANJE PO POŽARU

Za odpravo posledic požara je potrebno:

- mesto požara je potrebno zavarovati
- vrnitev na delovno mesto (objekt/prostor) je možno šele po dovoljenju dekana oziroma odgovorne osebe za začetno gašenje požara in izvajanje evakuacije
- osebe, ki so bile prisotne pri požaru, so pooblaščenim uradnim osebam dolžne posredovati zahtevane podatke
- sredstva za varstvo pred požarom je potrebno čimprej vrniti v stanje pripravljenosti
- električne naprave in delovna sredstva je potrebno pred ponovnim zagonom strokovno pregledati
- ugotoviti vzrok za nastanek požara, izdelati poročilo in obvestiti ustrezne organe (Uprava za zaščito in reševanje)

6. VRSTA USPOSABLJANJ ZA VARSTVO PRED POŽAROM

6.1 Namen usposabljanja

Usposabljanje za varstvo pred požarom ima namen, da se vsi zaposleni zavedajo nevarnosti, ki lahko nastanejo na njihovem delovnem mestu, s svojim ravnanjem prispevajo k preprečevanju nastanka požara ter se usposobijo za pravilno ravnanje v primeru požara.

Za zaposlene je predpisano usposabljanje s preverjanjem usposobljenosti ob nastopu dela ali ob spremenjenih pogojih dela.

Požarni red določa tudi usposabljanje za osebo, ki bo odgovorna za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.

6.2 Program usposabljanja zaposlenih

Usposabljanje zaposlenih je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela.

Teoretično usposabljanje obsega:

- seznanjenje z zakonskimi določili
- pogojih na delovnem mestu
- nevarnosti za nastanek požara ali eksplozije
- preventivni ukrepi
- organizacijo varstva pred požarom
- spoznavanje opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom

Praktično usposabljanje obsega seznanitev delavcev z:

- rokovanjem in uporabo sredstev za gašenje začetnih požarov
- izvedbe vaje gašenja in z načinom prijave požara

Po izvedenem usposabljanju se izvede teoretični in praktični preizkus usposobljenosti. Teoretični preizkus se izvede ustno. Preizkus za osebe za začetno gašenje in izvajanje evakuacije se izvede pisno.

6.3 Program usposabljanja odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije

6.3.1 Vrsta in način usposabljanja

6.3.1.1 Vrsta usposabljanja

Usposabljanje se izvaja na podlagi določil 2. člena pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. list RS, št. 32/11 in 61/11)

6.3.1.2 Način usposabljanja in preizkus

Teoretično usposabljanje obsega:

- seznanjenje z zakonskimi določili
- pogojih na delovnem mestu
- ravnanje ob odkritju požara ali ob neposredni nevarnosti požara ali eksplozije
- obveščanje
- izvajanje navodil
- splošni napotki med evakuacijo
- sodelovanje z gasilci

Praktično usposabljanje obsega seznanitev delavcev z:

- rokovanjem in uporabo sredstev za gašenje začetnih požarov
- izvedbe vaje gašenja, vaje evakuacije iz objekta, z načinom prijave požara

Teoretični in praktični preizkus usposobljenosti.

6.4 Program usposabljanja odgovorne osebe za izvajanje požarne straže

Kot program se šteje program iz točke 6.2. in 6.3.

7. PREDVIDENO ŠTEVILO UPORABNIKOV PROSTORA

Na podlagi dejavnosti, ki se opravlja v objektu, narave dela in velikosti prostora se predvideva, da se lahko naenkrat v prostoru nahaja do 750 oseb – uporabnikov prostora.

8. SEZNANITEV S POŽARNIM REDOM

Vsi stalno ali občasno zaposleni bodo seznanitev s požarnim redom potrdili v posebnem seznamu, ki se nahaja v prilogi tega dokumenta.

9. POGOSTOST IN NAČIN KONTROLNIH PREGLEDOV

Kontrolni pregled prostora in sredstev za varstvo pred požarom se opravi vsakih 12 mesecev, na način vizualnega pregleda.



Pooblaščen oseba uporabnika objekta:

dr. Gorazd Meško, dekan

Ljubljana, junij 2014

Priloga 1

Izveček požarnega reda

Izveček požarnega reda

I. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM


Izveček požarnega reda velja za objekt: »Fakulteta za varnostne vede,« na naslovu **Konikova ulica 8, 1000 Ljubljana**. Zaposleni in vsi, ki se nahajajo v objektu, so dolžni upoštevati in izvajati določila tega izvečka požarnega reda, ostalih predpisov, navodil in zahtev varstva pred požarom. Predvideno število uporabnikov je do 750 oseb.

II. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM

- električna razdelilna omarica mora biti vedno dostopna,
- delovna oprema se mora uporabljati tako, da ne povzroča nevarnosti nastanka požara ali eksplozije,
- hidranti in gasilniki ne smejo biti založeni, poti za gasilsko intervencijo morajo biti vedno proste,
- zaposleni ali študent sme zapustiti delovno mesto ali učilnico šele takrat, ko se je prepričal, da ne obstaja možnost za nastanek požara ali eksplozije,

III. RAVNANJE V PRIMERU POŽARA

- če opaziš, da grozi neposredna nevarnost nastanka požara, moraš nevarnost odstraniti oziroma požar pogasiti, če to lahko storiš brez nevarnosti zase ali druge,
- uporabljaljaj gasilnik, ki je nameščen pri vhodu v prostor
- zaprite prostore, da preprečite širjenje požara,
- pomagajte pri umiku oseb,
- pomagaj nemočnim




če požara ne moreš sam pogasiti, pokliči gasilce: tel: 112



Pri prijavi požara navedi sledeče:

- **KDO KLIČE** - ime in priimek
- **KRAJ POŽARA** - točen naslov, kje je požar nastal
- **KAJ GORI** - vrsta objekta, prostora ali snovi
- **OBSEG POŽARA** - velikost ogrožanja, prisotnost nevarnih snovi
- **ALI SO OGROŽENI LJUDJE** - ponesrečenci, pogrešane osebe

Upoštevaj označbe za umik iz prostora



Pooblaščen oseba uporabnika objekta:
Dr. Gorazd Meško

Navodila za posameznike

NAVODILA ZA OSEBE, KI V PROSTORU OBČASNO OPRAVLJAJO DEJAVNOST, KI LAHKO POVZROČI POŽAR

1. Organizacija varstva pred požarom, naloge in odgovornosti

Izvajalci vzdrževalnih del, ki se zadržujejo v prostoru občasno, morajo strogo spoštovati in upoštevati navodila za varstvo pred požarom, določena v tem dokumentu.

Vzdrževalno osebje se mora javiti uporabniku prostora - objekta ter ga obvestiti o vsebini del in o tem, da bodo uporabljali delovno opremo, ki lahko povzroči požar in obenem organizira požarno stražo.

2. Preventivni ukrepi in postopki za preprečevanje nastanka požara:

- izvajalci vzdrževalnih del so dolžni pri opravljanju svojih del v objektu upoštevati določila veljavnih predpisov na področju varstva pred požarom in določila tega navodila,
- izvajalci del morajo paziti, da s svojim ravnanjem ne povzročijo možnosti za nastanek požara,
- izvajalci oziroma osebe, ki opravljajo dela, kjer obstaja večja nevarnost nastanka požara ali eksplozije, smejo svoje delo izvajati samo po predhodnem pisnem dogovoru, v katerem mora biti opredeljena odgovornost za varstvo pred požarom, posebni ukrepi za varstvo pred požarom in način izvajanja kontrole varstva pred požarom, ki ga podpišeta predstavnik izvajalca del in uporabnik objekta.

3. Postopki in naloge v primeru požara

- ostanite mirni, poskrbite za lastno varnost in nujne ukrepe za zaščito ogroženih oseb,
- v primeru požara ste se dolžni ravnati po navodilih odgovorne osebe za začetno gašenje in evakuacijo in vodje gasilske intervencije,
- iz ogroženega območja se začnite gibati v smeri označenega izhoda,
- če ste sami in ste poškodovani, kličite na pomoč,
- izpraznite dovozne in postavitvene površine za intervencijska vozila.

4. Postopki in naloge po požaru

- javite vodji gasilske intervencije možnost ponovnega nastanka požara,
- vodji intervencije javite, če pogrešate osebo, ki je bila pred nastankom požara z vami,
- pomagajte pri zavarovanju mesta požara,
- sodelujte pri odpravi posledic požara,
- sodelujte pri preprečitvi ponovne nevarnosti izbruha požara, če je potrebno tudi pri postavitvi požarne straže,